

Formularz nr 1-05-10-PZJ z dn. 12.05.2017

Aleksandrów Łódzki, dnia 11.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 6944-03-18P

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	Uniwersytet Medyczny w Łodzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 90-645 Łódź, ul. 6 Sierpnia 71	
2. Numer zlecenia:	1626-2018	
3. Numer próbki:	6944-03-18P	
4. Data i sposób otrzymania :	01.03.2018 r. dostarczone przez Próbkobiorcę	
5. Data rozpoczęcia badania : Data zakończenia badania:	01.03.2018 r. 11.03.2018 r.	
6. Rodzaj próbki:	Woda	
7. Stan próbki w momencie przyjęcia :	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone	
8. Opis próbki :	Woda z natrysków, natrysk męski, pobrana do sterylnej butelki, temperatura w chwili przyjęcia do laboratorium 3,3°C	
9. Sposób pobrania próbek:	Próbki pobrane przez: Próbkobiorcę Nr protokołu pobrania: 01-03-KL-01/2018 / zgodnie z planem	
10. Metodyka pobrania próbki:	PN EN ISO 19458:2007	S* A

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Zatwierdzenie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgierzu
(Symbol zatwierdzenia PPIS-Z-HK-4550/2/18 z dn. 03.01.2018) do poboru i badania wody

L.p.	Badana cecha	Metoda badania	S*	Wynik	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r (Dz.U. 2015, poz.2016)
Próbka nr 6944-03-18P					
1.	Legionella sp. w 100ml	PN-EN ISO 11731:2017-08 Matrix A, procedura 5,7, podłoże A i C	A	0 jtk/100 ml	<100 jtk/100 ml

S* Metody z zakresu akredytacji oznaczono literą „A”

Metody podzlecane oznaczono literą „P”

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium umożliwia udział w badaniach laboratoryjnych oraz wniesienie skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników

Autoryzował :

MŁODSZY SPECJALISTA
MIKROBIOLOG
A. Rogozińska
mgr Agnieszka Rogozińska

Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium
Z. Wójcicki
mgr Monika Mysłalik