

Formularz nr 1-05-10-PZJ z dn. 12.05.2017

Aleksandrów Łódzki, dnia 23.12.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 25289-12-17P

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	Uniwersytet Medyczny w Łodzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 90-645 ŁÓDŹ, ul. 6 Sierpnia 71	
2. Numer zlecenia:	5968-2017	
3. Numer próbki:	25289-12-17P	
4. Data i sposób otrzymania :	21.12.2017 r. dostarczone przez Próbkobiorcę	
5. Data rozpoczęcia badania : Data zakończenia badania:	21.12.2017 r. 23.12.2017 r.	
6. Rodzaj próbki:	Woda	
7. Stan próbki w momencie przyjęcia :	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone	
8. Opis próbki :	Woda – Basen sportowy – niecka, pobrana do sterylnej butelki, temperatura w chwili przyjęcia do laboratorium 4,4°C	
9. Sposób pobrania próbek:	Próbki pobrane przez: Próbkobiorcę Nr protokołu pobrania: 21-12-KL-01/2017 / zgodnie z planem	
10. Metodyka pobrania próbki:	PN EN ISO 19458:2007	S* A

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Zatwierdzenie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgierzu
(Symbol zatwierdzenia PPIS-Z-HK-4550/96/17) do poboru i badania wody

L.p.	Badana cecha	Metoda badania	S*	Wynik	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r (Dz.U. 2015, poz.2016)
		Próbka nr		25289-12-17P	
1.	Escherichia coli w 100ml	PN – EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	A	0 jtk/100 ml	0 jtk/100 ml
2.	Pseudomonas aeruginosa w 100ml	PN-EN ISO 16266:2009	A	0 jtk/100 ml	0 jtk/100 ml

S* Metody z zakresu akredytacji oznaczono literą „A”

Metody podzlecane oznaczono literą „P”

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium umożliwia udział w badaniach laboratoryjnych oraz wniesienie skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników

Autoryzował :

Zatwierdził:

mgr Maria Wiczorek

M. Wiczorek
Młodszy Specjalista Mikrobiolog

KIEROWNIK LABORATORIUM
M. Olszyk
mgr Małgorzata Olszyk