

Formularz nr 1-05-10-PZJ z dn. 12.05.2017

Aleksandrów Łódzki, dnia 02.02.2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 3605-02-18

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	UNIwersytet Medyczny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 90-645 Łódź, ul. 6 Sierpnia 71	
2. Numer zlecenia:	844-2018	
3. Numer próbki:	3605-02-18	
4. Data i sposób otrzymania:	01.02.2018 dostarczone przez próbkobiorcę	
5. Data rozpoczęcia badania: Data zakończenia badania:	01.02.2018 01.02.2018	
6. Rodzaj próbki:	Woda – wodociąg	
7. Stan próbki w momencie przyjęcia:	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone	
8. Opis próbki:	Woda – wodociąg, pobrana do plastikowej butelki, temperatura w chwili przyjęcia do laboratorium: 10,5°C	
9. Sposób pobrania próbek:	Próbki pobrane przez: próbkobiorcę Nr protokołu pobrania: zgodnie z planem	
10. Metodyka pobrania próbek:	PN-EN ISO 5667-3:2013	S*

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Zatwierdzenie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgierzu
(Symbol zatwierdzenia PPIS-Z-HK-4550/2/18 z dn. 3.01.2018) do poboru i badania wody

L.p	Badana cecha	Metoda badania	S*	Wynik	Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017. Dz.U.2017r, poz. 2294
Próbka nr 3605-02-18					
1.	Indeks nadmanganianowy	PN-EN ISO 8467:2001	A	1,1 mgO ₂ /l	Max 5

S* Metody z zakresu akredytacji oznaczono literą „A”
Metody podzlecane oznaczono literą „P”

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium umożliwia udział w badaniach laboratoryjnych oraz wniesienie skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników

Autoryzował :

Z-ca Kierownika Pracowni
Chemicznej

mgr inż. Ewelina Kuźmińska

Zatwierdził:

mgr Monika Musiałik
Z-ca Kierownika Laboratorium