

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 145533/18/WAW

Zleceniodawca ŁÓDZKIE CENTRUM JAKOŚCI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH STANISŁAW PAŁKA UL. DASZYŃSKIEGO 116 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI		Próbkę (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA BASENOWA Woda w niecce basenowej (Sportowy) 1.1 Próbka 11272-04-18 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 90-645 Łódź, ul. 6 Sierpnia 71 Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2018-04-06	Zlecenie z dnia 2018-04-05 Próbkę dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2018-04-23	
Data utworzenia sprawozdania:	2018-04-23	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Glin ¹⁾	PN-EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0046	≤ 0,2	zgodny
* Lotne związki organiczne ¹⁾	PB-147/GC wyd II z dn. 20.10.2014				
Trichlorometan (Chloroform)		mg/l	0,113 ± 0,034	≤ 0,03	niezgodny
Bromodichlorometan		mg/l	0,007	-	-
Dibromochlorometan		mg/l	< 0,001	-	-
Tribromometan (Bromoform)		mg/l	< 0,001	-	-
Σ THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform)		mg/l	0,120 ± 0,036	≤ 0,1	-

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Anna Wobalis, Specjalista ds. analiz, Pracownia Analiz Środowiska
 Magdalena Florek, Starszy specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
 Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane, PCA; # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 01.06.2017

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

